



Примљено	08-05-2023
Број	1137/1

Број: 2540400.-Д.07.09.-147498/

Датум: 21.04.2023. године

**ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ  
ВОЈВОДИНЕ  
ЖЕЛЕЗНИЧКА бр. 6/III  
21000 НОВИ САД**

**Предмет: Услови за израду Плана детаљне регулације туристичко рекреативног комплекса у КО Црна Бара**

Вашим дописом бр. 809/8 од 27.03.2023. године код нас заведен под бројем 2540400.-Д.07.09.-147498/1-23 од 31.03.2023. године, обратили сте се за издавање услова за израду Плана детаљне регулације туристичко рекреативног комплекса у КО Црна Бара.

Простор обухваћен Планом детаљне регулације напаја се електричном енергијом из трансформаторске станице ТС 110/20 kV „Сента 1“ са постојећим 20 kV изводом „Чока“.

У овом моменту Вас, као субјекат који је одговоран за исправну регулацију предметног обухвата простора обавезујемо за обезбеђење довољних ширина јавних површина у Плану детаљне регулације, како бисмо у истима могли безбедно и прописано проћи са подземним и евентуално надземним средњенапонским (20kV) и нисконапонским (0,4kV) водовима, односно мешовитим водовима, као и са кабловском канализацијом код изградње нових инфраструктурних објеката и саобраћајница. Такође је потребно у плану детаљне регулације предвидети површински одговарајуће место за локацију и изградњу нових дистрибутивних (20/0,4kV) објеката, за нове купце и потребе повећање капацитета постојећих купаца, МБТС 1x630kVA и СТС 1x400kVA који би непосредно напајали трошила купаца електричном енергијом одговарајућег напонског нивоа што ближе центру потрошње.

Потребно је обезбедити простор за изградњу будућих дистрибутивних трафостаница на јавној површини или издвојити парцелу за изградњу истих.

Како у предметном обухвату постоје зелене површине, тражимо да у оквиру њих, а нарочито при одређивању локација за евентуалне енергетске ослободите, водите рачуна о могућности приступа возилима и транспортним средствима за довоз и одвоз опреме, а да се при томе не чини штета за коју у случају неиспуњења овог услова нисмо у могућности сносити настале трошкове штета.

Ови Услови служе за израду плана детаљне регулације. Пре исходавања локацијских услова морају се исходовати Услови за пројектовање и прикључење сваког будућег објекта који ће се градити.

Прилог: скица

С поштовањем,

Достављено:

1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. Архиви



Директор огранка

Душко Петровић, дипл.инж. ел.